


TA-IV




TA-IV W ZESTAWIE TL-IV (PIWNICA KL. SCH. IV)

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- Q - ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 40
- 01÷04 - WYŁ. RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 B-16
- 01' - GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NA SZYNĘ TH-35
- 1÷6 - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B-10
- 4' - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ 300
- 4'' - PRZEŁĄCZNIK FR 321

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-S



$P_i = 9,7 \text{ kW}$
 $P_z = 2,0 \text{ kW}$
 $I_B = 10,0 \text{ A}$

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA

PROJEKTANT:
ADNES S.C.
ul. Filmowa 40
04-935 Warszawa

TEMAT:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. DEMBEGO 28 02-796 WARSZAWA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT i WIDOK TABLICZY TA-IV (kl. sch. IV)

Projektował:
mgr inż. Mateusz Madej
MAZ/0584/PWBE/16
mgr inż. Zbigniew Madej
UAN- 8386/39/87

Data:
07.2017
Skala:
1:5
Nr rys.
4