

PARTER

KL. I-II

6* YDY 5x6 p/t z TL-I z piwnicy do TM 3 -TM 8

ITA-1/03: YPYzo 3x2.5 - gniazda wt. w TT parter - III pietro kl. sch.

TA-I/5: YDYżo 3x1.5 - ośw. kl. sch.

6* YDY 5x6 p/t z TL-II z piwnicy do TM 11 -TM 16

TTA-II/03: YDYżo 3x2,5 - gniazda wt. w TT parter - III piętro kl. sch. III

TA-II/5: YDYżo 3x1.5 - ośw. kl. sch. II



KL

8* YDY 5x6 p/t z TL-I z piwnicy do TM 1 - TM 8

TA-I/03; YDYżo 3x2,5 - gniazda wt. w TT parter - III piętro kl. sch. I

TA-I/4: YDYžo 3x1,5 - ośw. zewnętrzne kl. sch. I

TA-I/5; YDYżo 3x1,5 - ośw. kl. sch. I

TA-I/6; YDYžo 3x1,5 - ośw. awaryjne kl. sch. I

TGA-II/01; NKGs 2x1,5 n/t E-90 do PWP 1

III
KL¹

8* YDY 5x6 p/t z TL-II z piwnicy do TM 9 - TM 16

TTGA-II/03; YDYżo 3x2,5 - gniazda wt. w TT parter - III pietro kl. sch. II

TGA-II/4; YDYżo 3x1,5 - ośw. zewnętrzne kl. sch. II

TGA-II/5; YDYżo 3x1,5 - ośw. kl. sch. II

TGA-II/6; YDYžo 3x1,5 - ośw. awaryjne kl. sch. II

TGA-II/01: NKGs 2x1,5 n/t E-90 do PWP 2

GWP

YKY 4x95 /A 75 FP od GWP do TG

Z-21

Legenda:

TT		tablica teletechniczna + rury teletech. oraz przewody zasilające mieszkania osłonięte płytą gipsowo-kartonową
TM		Tablica mieszkaniowa
-MCR		Oprawa LARISSA LED COB4 17W MCR, barwa światła 2700 + 3200° K
-zm		Oprawa LARISSA LED COB4 17W calonocna, barwa światła 2700 + 3200° K
EW1		Oprawa ewakuacyjna naścienna LED 2W strumień=235 lm. typ: ONTEC S M2 102 ST, 3h, IP65, CNBOP, prod. TM Technologie
-zm		Oprawa GAMMA LED 10W IP54 LENA LIGHTING

dz 	Przycisk dzwonkowy p/t
PWP 	przycisk Przedwpożarowego Wyłącznika Prądu
GWP 	Główny Wyłącznik Prądu w Szafie Atlantic-4 wg rys. 2

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA		PROJEKTANT: ADNES S.C. ul. Filmowa 40 04-935 Warszawa		TEMAT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. DEMBEGO 21 02-796 WARSZAWA <u>NAZWA RYSUNKU:</u> RZUT PARTERU; KL. SCH. I-II INSTALACJE ADMINISTRACYJNE I WLZ		Projektował: mgr inż. Mateusz Madej MAZ/0584/PWBE/16 mgr inż. Zbigniew Madej UAN- 8386/39/87		Data: 08.2017 Skala: 1:100 Nr rys. 6 cz. 1/2	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--