

# II PIĘTRO

## KL. III-IV

2\* YDY 5x6 p/t z TL-III z piwnicy do TM 23 -TM 24

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| TA-III/03; YDYżo 3x2,5 - gniazda wt. w TT parter - III piętro kl. sch. III    |
| TA-III/5; YDYżo 3x1,5 - ośw. kl. sch. III                                     |
| TA-III/7; YDYżo 3x2,5 - gniazdo 230V dla AZART(rez) - III piętro kl. sch. III |

### KL. III

21

22



4\* YDY 5x6 p/t z TL-III z piwnicy do TM 21 -TM 24

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| TA-III/03; YDYżo 3x2,5 - gniazda wt. w TT parter - III piętro kl. sch. III    |
| TA-III/5; YDYżo 3x1,5 - ośw. kl. sch. III                                     |
| TA-III/7; YDYżo 3x2,5 - gniazdo 230V dla AZART(rez) - III piętro kl. sch. III |

2\* YDY 5x6 p/t z TL-IV z piwnicy do TM 31 -TM 32

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| TA-IV/03; YDYżo 3x2,5 - gniazda wt. w TT parter - III piętro kl. sch. IV |
| TA-IV/5; YDYżo 3x1,5 - ośw. kl. sch. IV                                  |

### KL. IV

29

30



4\* YDY 5x6 p/t z TL-IV z piwnicy do TM 29 -TM 32

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| TA-IV/03; YDYżo 3x2,5 - gniazda wt. w TT parter - III piętro kl. sch. IV |
| TA-IV/5; YDYżo 3x1,5 - ośw. kl. sch. IV                                  |

#### Legenda:

|      |                                                                                                               |    |                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| TT   | Tablica teletechniczna + rury teletech. oraz przewody zasilające mieszkania osłonięte płytą gipsowo-kartonową | dz | Przycisk dzwonkowy p/t                                                        |
| TM   | Tablica mieszkaniowa                                                                                          | tt | Drzwiczki 150x150 w obudowie K-G dla teletechniki przy drzwiach do mieszkania |
| -MCR | Oprawa LARISSA LED COB4 17W MCR, barwa światła 2700 + 3200° K                                                 |    | Istn. rura na kl. schodowej                                                   |

|                                                                                                           |                                                                                       |                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| INWESTOR:<br>SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA<br>OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA | TEMAT:<br>BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY<br>ul. DEMBEGO 21 02-796 WARSZAWA          | Projektował:<br>mgr inż. Mateusz Madej<br>MAZ/0584/PWBE/16 | Data:<br>08.2017 |
| PROJEKTANT:<br>ADNES S.C.<br>ul. Filmowa 40<br>04-935 Warszawa                                            | NAZWA RYSUNKU:<br>RZUT II PIĘTRO; KL. SCH. III-IV<br>INSTALACJE ADMINISTRACYJNE I WLZ |                                                            | Skala:<br>1:100  |
|                                                                                                           |                                                                                       | mgr inż. Zbigniew Madej<br>UAN- 8386/39/87                 | Nr rys.<br>8     |