


## TA-II




TA-II W ZESTAWIE TPL PARTER KL. II

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- |          |   |
|----------|---|
| Q        | - ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 40       |
| 01, 7, 8 | - WYŁ. RÓZNICOWONADPRĄDOWY P 312 B-16   |
| 01'      | - GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NA SZYNĘ TH-35 |
| 1÷6      | - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B-10     |
| 4'       | - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ 300          |
| 4"       | - PRZELĄCZNIK FR 321                    |

Ochrona przeciwporażeniowa  
Samoczynne wyłączenie zasilania  
Układ sieci: TN-S



$P_i = 8,7 \text{ kW}$   
 $P_z = 2,0 \text{ kW}$   
 $I_B = 10,0 \text{ A}$

INVESTOR:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA

PROJEKTANT:

"MATBUD"

MATEUSZ MADEJ

609 683 778; 1zm@wp.pl

693 842 014; madejmat@wp.pl

**TEMAT:**

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
ul. DEMBEGO 20 02-796 WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT I WIDOK TABLICY TA-II (kl. sch. II)

Projektował:

mgr inż. Mateusz Madej  
MAZ/0584/PWBE/16

mgr inż. Zbigniew Madej  
UAN- 8386/39/87

	<b>Data:</b>
--	--------------

08.2018

Skala:  
1:5

Nr rys.	
---------	--

1

4