


## TA-III




TA-III W ZESTAWIE TPL PARTER KL. III

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- |           |   |
|-----------|---|
| Q         | - ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 40       |
| 01, 02, 7 | - WYŁ. RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 B-16   |
| 01'       | - GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NA SZYNĘ TH-35 |
| 1÷6       | - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B-10     |
| 4'        | - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ 300          |
| 4"        | - PRZELĄCZNIK FR 321                    |

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-S



INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA

PROJEKTANT:

**ADNES S.C.**  
ul. Filmowa 40  
04-935 Warszawa

<p><b>TEMAT:</b></p> <p><b>BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY</b>  <b>ul. DEMBEGO 24 02-796 WARSZAWA</b></p>
<p><b>NAZWA RYSUNKU:</b></p> <p><b>SCHEMAT i WIDOK TABLICZY TA-III (kl. sch. III)</b></p>

mgr inż. Mateusz Madej  
MAZ/0584/PWBE/16

mgr inż. Zbigniew Madej  
UAN- 8386/39/87

Data:	07.2017
Skala:	1:5
Nr rys.	4