


TA-IV




TA-IV W ZESTAWIE TPL PARTER KL. IV

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- | | |
|----------|---|
| Q | - ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 40 |
| 01, 7, 8 | - WYŁ. RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 B-16 |
| 01' | - GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NA SZYNĘ TH-35 |
| 1÷6 | - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B-10 |
| 4' | - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ 300 |
| 4" | - PRZELĄCZNIK FR 321 |

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-S



INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA

PROJEKTANT:

ADNES S.C.
ul. Filmowa 40
04-935 Warszawa

TEMAT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. DEMBEGO 24 02-796 WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT I WIDOK TABLICY TA-IV (kl. sch. IV)

Projektował:
mgr inż. Mateusz Madej
MAZ/0584/PWBE/16

mgr inż. Zbigniew Madej
UAN- 8386/39/87

Data:	07.2017
-------	---------

Skala:
1:5

Nr	rys.
----	------

CZ. 4/4 **4**