


TA-I




TA-I W ZESTAWIE TL-I (PIWNICA KL. SCH. I)

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- | | |
|-------|---|
| Q | - ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 40 |
| 01÷04 | - WYŁ. RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 B-16 |
| 01' | - GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NA SZYNĘ TH-35 |
| 1÷6 | - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B-10 |
| 4' | - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ 300 |
| 4" | - PRZEŁĄCZNIK FR 321 |

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-S



Pi = 10,7 kW
Pz = 2,0 kW
I_B = 10,0 A

INWESTOR: SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA

PROJEKTANT:
ADNES S.C.
ul. Filmowa 40
04-935 Warszawa

TEMAT:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. DEMBEGO 21 02-796 WARSZAWA
NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT i WIDOK TABLICZY TA-I (kl. sch. I)

Projektował:
mgr inż. Mateusz Madej
MAZ/0584/PWBE/16
mgr inż. Zbigniew Madej
UAN- 8386/39/87

Data:
08.2017
Skala:
1:5
Nr rys.
4

cz. 1/4