


POZIOM "0"

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA PIONÓW



- 1 PRZEPUSTNICA KOLNIERZOWA DN 80
- 2 ISTNIĄCY ZESTAW WODOMIERNY
- 3 ZAWÓR KŁAPOWY ZE STEROWNIKIEM DN 80 + VMV 40
- 4 PRZEJŚCIE STAL - TWORZYWO DN 80 - GZ 80 x 3"
- 5 ZAWÓR ZWROTNY KOLNIERZOWY DN 80
- 6 ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN 80 - kolnierkowy
- 7 PRESOSTAT DC M6 NA RURZE DN 80

Biuro projektów <b>AFG INSTALACJE</b> mgr inż. Agnieszka Furczak-Grzywna 02-784 Warszawa ul. Cybisa 10 lok U2 tel. 609856942, e-mail: afg@poczta.onet.pl			
Nazwa i adres obiektu budynek mieszkalny <b>WARSZAWA</b> ul. Wąwozowa 6			
Nazwa projektu <b>PRZEBUDOWA POZIOMÓW</b> <b>INSTALACJI WODY ZIMNEJ</b> <b>PRZEBUDOWA POZIOMÓW INSTALACJI PPOŻ.</b>			
Nazwa rysunku <b>RZUT KONDYGANcji "0" - KLATKI 8 - 13</b>			
Projektował: mgr inż. Agnieszka Furczak-Grzywna nr upr. bud. SI-83775 w specjalności sieci i instalacje sanitarne			
Sprawdził: mgr inż. Bogusław Furczak nr upr. bud. SI-83775 w specjalności sieci i instalacje sanitarne			
Branża <b>S</b>	Faza <b>PAB</b>	Skala <b>1:100</b>	Data <b>05.05.2021</b>
			4