


SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA

LOKALU



- 1 Zawór kulowy DN 20
- 2 Wodomierz mieszkaniowy DN 15, $q_n = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$
- 3 Zawór zwrotny mosiężny DN 20 lub zawór zwrotny w śrubunku wodomierzowym
- 4 Podłączenie lokalowe z rur PEX

W1 W2 W3 W4 W5

<p>Biuro projektów</p> <p>AFG INSTALACJE</p> <p>mgr inż. Agnieszka Furczak-Grzywna</p> <p>02-784 Warszawa ul. Cybisa 10 lok U2 tel. 609856942, e-mail: afg@poczta.onet.pl</p>	<p>Nazwa rysunku</p> <p>SCHEMAT PIONÓW WODY BYTOWEJ</p>			
<p>Nazwa i adres obiektu</p> <p>budynek mieszkalny</p> <p>WARSZAWA</p> <p>ul. Wańkowicza 4a</p>	<p>Projektował:</p> <p>mgr inż. Agnieszka Furczak-Grzywna nr.upr.bud. MAZ/0057/POOS/03 w specjalności sieci i instalacje sanitarne</p>			
<p>Nazwa projektu</p> <p>PRZEBUDOWA POZIOMÓW I PIONÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ PRZEBUDOWA POZIOMÓW INSTALACJI PPOŻ.</p>	<p>Sprawdził:</p> <p>mgr inż. Bogusław Furczak nr.upr.bud.St-82/75 w specjalności sieci i instalacje sanitarne</p>			
<p>Branża</p> <p>S</p>	<p>Faza</p> <p>PAB</p>	<p>Skala</p>	<p>Data</p> <p>15.07.2021</p>	<p>3</p>