

DLA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – przebudowa poziomów instalacji wody zimnej i przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wańkowicza 4a w Warszawie :

W szczególności na zakres prac składają się czynności, działania i elementy przedstawione poniżej:

ZAKRES PRAC

1) Kompleksowa wymiana instalacji zimnej wody użytkowej w budynku Wańkowicza 4a polegająca na:

- wymianie instalacji rozpoczynającej się od zaworu głównego należącego do MPWiK a kończąc na zaworach przywodomierzowych zlokalizowanych w szachtach technicznych na korytarzu zgodnie z przekazanym projektem budowlano-wykończeniowym;
- zdemontowaniu oraz zutylizowaniu starej otuliny oraz rur instalacyjnych;
- wykonaniu instalacji z rur polipropylenowych systemu KAN-therm PP typ PN20;
- montażu przepustnic V5421B DN89 z siłownikami VMN 40 firmy Honeywell, przepustnicami DCM6 wraz z wykonaniem okablowania;
- nawadnianiu instalacji i umożliwieniu mieszkańcom poboru wody na koniec każdego dnia oraz po każdym opuszczeniu instalacji z wody w danym dniu;
- wykonaniu próby ciśnieniowej na nowo wykonanej instalacji, potwierdzonej protokołami;
- wykonaniu izolacji cieplnej rurociągów otulinami firmy Thermawoll z wełny mineralnej;

2) Kompleksowa wymiana instalacji ppoż. w budynku Wańkowicza 4a polegająca na:

- wymianie instalacji rozpoczynającej się od przepustnicy V5421B a kończąc na szafkach hydrantowych zgodnie z przekazanym projektem budowlano-wykończeniowym;
- wykonaniu instalacji z rur stalowych, podwójnie ocynkowanych, łączonych za pomocą systemu rowkowego;
- wymianie istniejących hydrantów na hydranty wewnętrzne DN33 z węzem półsztywnym ;
- wykonaniu próby ciśnienia na nowo wykonanej instalacji, potwierdzonej protokołami;
- wykonaniu izolacji cieplnej rurociągów otulinami firmy Thermawool z wełny mineralnej

3) Prace końcowe

- wywóz materiałów z rozbiórki i śmieci,
- uporządkowanie terenu – przywrócenie do stanu przed rozpoczęciem robót.

Warszawa, dn. r.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

1. _____

2. _____

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych
SMB "Osiedle Kabaty"
mgr inż. Daniel Zimroz
nr upr. LUB/0096/WBS/18KIEROWNIK DZIAŁU WICEPREZES ZARZĄDU
EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNEGO SMB "Osiedle Kabaty"


SMB "OSIEDLE KABATY"

mgr inż. Dariusz Szczęsny

WICEPREZES ZARZĄDU

SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Norbert Woźniak

PREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"
mgr inż. Andrzej Kornacki